

**ACLARACIÓN PRIMERA QUE SE INTRODUCE A LA LICITACIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2621005 «CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE LOGÍSTICA EN LA PARCELA A.27-28-29 DE LA ZAL PORT (PRAT)»**

**1.- Aclaración Alumbrado de Emergencia.**

En el documento 2621005 Mediciones TCQ, capítulo 01 Nave, subcapítulo 09 Instalaciones, subcapítulo 07 Iluminación, las partidas mencionadas a continuación:

- **01.05.01 - Luminaria interior IL-HBR-240-0090I-4-40800-20-WF**  
*Suministro y colocación de luminaria interior Intelligent Lumen, modelo IL-HBR-240-0090I-4-40800-20-WF. Incluye todos los medios manuales, materiales y auxiliares para su instalación.*
- **01.05.02 - Luminaria interior IL-HBR-240-3090-4-40800-20-WF**  
*Suministro y colocación de luminaria interior Intelligent Lumen, modelo IL-HBR-240-3090-4-40800-20-WF. Incluye todos los medios manuales, materiales y auxiliares para el suministro y la instalación.*
- **PHPO-AZX8 - Proyector aluminio lin. Long. =950mm,27 leds, pot. lum 61W, +fuente de alimentación, montado en carril**  
*Suministro y colocación de proyector de aluminio lineal de 950 mm de longitud, con 27 leds, de 61 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, montado en carril. Incluye mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares.*

Han de tener la siguiente consideración complementaria:

*Han de tener un kit de emergencia, compuesto por el módulo de batería con su cableado correspondiente, que les permita cumplir la función de alumbrado de emergencia con una autonomía mínima de 60 minutos.*

Por otro lado, en el documento 2621005 Mediciones TCQ, capítulo 01 Nave, subcapítulo 09 Instalaciones, subcapítulo 07 Iluminación, la partida PHB3-I5LR ha de sustituirse por la siguiente partida:

- **PH57-B39U - Luz emerg. led, no permanente, IP66, clase II, 70 a 100 lm, auton < 1h, forma rect., policarbon., precio alto**

*Suministro y colocación de luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y estanca con grado de protección IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 70 a 100 lm, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficialmente. Incluye mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares.*

*La medición de la partida PH57-B39U será de **460 unidades**.*

La partida PG57-B39U hace referencia a las luminarias led estancas de emergencia que se han de colocar según documentación gráfica, en el anexo nº 11 "Justificación del cumplimiento del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI)", de la memoria del proyecto.

Estas consideraciones están incluidas en la valoración económica del proyecto y no implican una variación del importe total de licitación.

Se publica nueva versión de las mediciones en formato TCQ incluyendo dichas modificaciones («2621005 Mediciones TCQ rev1.zip»)

Barcelona, 9 de abril de 2026

